

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02.042

Срок действия с 13.12.2016 г по 07.11.2017 г

№ 0000042

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

регистрационный номер № РОСС.RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Орган по сертификации ПС, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Распределительные устройства с элегазовой изоляцией наружной установки серии
РУЭН-УЭТМ®-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2500 и
3150 А, номинальный ток отключения и ток термической стойкости 40 кА,
климатического исполнения У (элегаз SF₆) и ХЛ* (смесь 50%SF₆+50%CF₄, с
нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°С), категории
размещения 1, серийный выпуск

код ОКП:
34 1473

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 56947007-29.240.35.184-2014 «Комплектные распределительные
устройства с элегазовой изоляцией в металлической оболочке (КРУЭ) 110 кВ
и выше. Общие технические условия» ПАО «ФСК ЕЭС»

код ТН ВЭД России:
8537 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22. д.3-7, тел. (343) 324-53-00
ИНН 6686007865

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22. д.3-7, тел. (343) 324-53-00
ИНН 6686007865

НА ОСНОВАНИИ

Отчёта по экспертизе № ОЭ-12.16.005 от 09.12.2016, подготовленного ОС ПС и утвержденного
Центральным органом СДС «РЭК», г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение знака соответствия в соответствии с Правилами применения знака соответствия в СДС
«РЭК»



Руководитель органа

подпись

К.А. РЫЖКОВ
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. ХЛЫЗОВ
инициалы, фамилия