

**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**УПРАВЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Каланчевская ул. 35, г. Москва, 105064  
Тел.: (499) 262-50-33, факс: (499) 262-08-66

07.11.2011 № ЦЭТ-2/ЭО

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальникам служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры железных дорог России (по списку)

Руководителям проектно-изыскательских организаций (по списку)

Директору Проектно-конструкторского бюро по электрификации железных дорог

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
о серийном выпуске дифференциальных  
поляризованных реле РДП-3000-УХЛ4**

Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Екатеринбург) - УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» (620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 22, т. (343) 324-58-09, т./ф. (343) 324-56-32) серийно выпускаются дифференциальные поляризованные реле РДП-3000-УХЛ4 (2БП.328.001 ТУ, далее - реле), предназначенные для подачи управляющего сигнала на автоматические быстродействующие выключатели постоянного тока типа ВАБ-28 и ВАБ-49 при превышении током главной цепи заданного направления тока уставки реле.

Более подробная информация о реле предоставляется изготовителем по запросу.

Управление разрешает применение реле в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции, обновлении и эксплуатации объектов хозяйства электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД». Код СК МТР для заказов через «Росжелдорснаб» 3425600150.

Реле не подлежат обязательной сертификации.

Начальник Управления



В.Г.Лосев